

第 49 回全国左官技能競技大会 Q & A

審査委員長
荒木 富士男

更新日 2023. 7/14

A 1. 右袖壁外人造洗い出し仕上げの玉砂利 8 分は、どのような施工方法になりますか？

(2022. 12/26 中国 B・山本選手)

回答＝最新の資料を基に材料を使用してください。最新の資料については、競技大会専用ページ「<http://www.nissaren.or.jp/18200>」よりダウンロード、ご確認をお願いいたします。

A 2. 課題制作にあたり下地図面が欲しいです。(2022. 12/26 中国 B・山本選手)

回答＝架台の下地図面については、競技大会専用ページ「<http://www.nissaren.or.jp/18200>」の⑤各種大会資料の「イ. 競技課題図面～の 9 ページと 10 ページ目」をご覧ください。

A 3. 立面図と平面図の、袖壁内から床ポーターに記載されている数字の合計が合わないのですが、どちらが正しいのでしょうか。(2023. 2/12 北陸 B・山岸選手)

回答＝下地寸法より、仕上げ寸法を出してみてください。正確な寸法は強化合宿で確認します。

A 4. 人造蛇腹下引き用引き型を作るにあたり、人造蛇腹仕上げの厚みを知りたいです。(2023. 3/20 東北 B・樋口選手)

回答＝人造蛇腹の仕上げ厚みは、7～8 mm位です。

A 5. ちり尺がわかりません。教えてください。

回答＝ちり尺は持ってこなくて良いです。強化合宿で説明します。

A 6. 先日の強化合宿で見学した右袖壁側の材料なのですが、しらすそとん壁、中霧島壁(こちらの材料も課題施工要領書では中霧島壁、調合表では別ですがどちらを使えば良いのですか?) の位置が逆になっているので確認をお願いいたします。※メーカーでは、そとん壁が外用、中霧島壁が内用になっています。また、それぞれの塗り厚は、メーカー通りで良いのでしょうか？

(2023. 4/13 東北 B・樋口選手)

回答＝各所塗材および調合表のしらすそとん壁 W1 2 1 の材料となります。塗り厚は、下地モルタルが 7 mm位となりますので、しらすそとん壁の厚みも出てくると思います。

A7. 6mmの目地棒が九州では買えないので、問屋を紹介してもらいたい。(2023.4/24 九州B 黒木選手)

回答=6mmの目地棒が無かったら、3分の木の目地棒を毛引きでしるしをつけて鉋で削れば代用できます。簡単に作れますのでやってみてください。6mmのプラスチック目地棒は建材店に注文すれば入ると思います。

A8. 競技大会課題図についてお聞きしたいことがあります。立面図、平面図によって仕上げ寸法が異なっているようなので確認をお願い致します。

*フクビ定規についても確認をお願い致します。

(2023.4/25 東北B・樋口選手)

回答=課題寸法に関してはまず、下地課題をきっちり作ってください。その後仕上げ寸法を出してみて確認をお願いします。

*下端定木に関しては15mmとし、他にありませんの指摘の物になります。

A9. 左袖壁を123mmの下地を木で作り、下ごすりをした際に傾きにもよると思うのですが、中塗り2,3mmという箇所が出てくるのですが、本番では壁厚を下ごすりを入れて120mm以内程度の状態で作製されているのでしょうか？(2023.5/26 中国B 山本選手)

A10. おちこ壁を図面通りに追うと向かって左側は中塗りが3mm程度、右側は12mm程度となるのですが、この通りになるのでしょうか？(2023.5/26 中国B 山本選手)

回答=左袖壁の塗り厚は、10mmを見込んでいます。同じくおちこ壁の角計り塗り厚も10mmとなります。再度確認をお願いいたします。

A11. 右袖壁は中塗りのモルタル塗りが仕上げの塗り厚を7mmとすれば、全体的に5mm程になるのですが、本番も同じような塗りしろになるのでしょうか？(2023.5/26 中国B 山本選手)

回答=下地図面と仕上げ寸法をよく確認して見てください。

A12. 左大会当日に図面(書き込みを行ったもの)を持参して競技中に確認してもよろしいでしょうか？(2023.6/2 中国B 山本選手)

回答=構わないです。

A13. 立面図・平面図で記入されている寸法が異なっている箇所があります。その場合、指示の下地寸法からの塗り厚で考え、的確な塗り厚の数字(寸法)を選択するという解釈でよろしいでしょうか？(2023.6/17 会長推薦 澤口選手)

回答=立面図と平面図の寸法が異なっている箇所はどこですか？

A14. 火頭口仕上げ寸法について、仕上げ立面図ではFLより980+200ですが、塗厚18mmから追うとFLより980+182になりませんか？(下地図面共に、FLより980+200になっているので)(2023.6/17 会長推薦 澤口選手)

回答=火頭口仕上げの寸法は下地から付けしろで良いです。この件は強化合宿で説明をしました。

A15. 火頭口裏の止め型は、下地図面寸法よりどれくらいの寸法内側に入って止めてありますか?また、その止めベニヤの厚みは何mmでしょうか? (2023.6/17 会長推薦 澤口選手)

回答=火燈口の裏ベニヤの厚みは 3mm です。

A16. 左競技用資材の床:敷き込み玉石白山は、日本玉石(株)の白山で間違いないですか? (2023.6/17 近畿 B 佐藤選手)

回答=その材料は、審査の対象ではないので、訓練時は代用品等の何を使われても良いです。当日の材料は、こちらで支給いたします。

NEW !

A17. 第一工程の腰蛇腹の目地棒は工程終わりには外さないといけませんか?

また、第二工程の正面上部蛇腹の定規も外さないといけませんか?

(2023.7/12 北陸 B 山岸選手)

回答=第一工程の腰蛇腹の目地棒は工程終了時に外さなくても良いです。第二工程の正面上部蛇腹の定規は施工法が異なる場合がありますので、外さなくても良いです。